

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 60154100

Blatt *Sheet*  
0001

<i>Ihr Zeichen Client Reference</i>	<i>Unser Zeichen Our Reference</i>	<i>Ausstellungsdatum Date of Issue</i>	<i>(day/mo/yr)</i>
	0010--21188971 005	21.01.2021	

## Genehmigungsinhaber *License Holder*

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstr. 26  
32758 Detmold  
Deutschland

## Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

S.C. Weidmüller Interface  
Romania S.R.L.  
Strada 66 Nr. 8  
437345 Tautii Magheraus  
Romania

## Prüfzeichen *Test Mark*



Type Approved  
Safety  
Regular Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 1111234654

## Geprüft nach *Tested acc. to*

IEC 62852:2014  
EN 62852:2015

## Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

## Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

PV Components for BOS - electrical / PV-Connector

Designation : PV-Stick- (male) 11  
: PV-Stick+ (female)

Rated voltage : DC 1500 V  
Rated current : 30 A  
Amb. temp. range : -40°C up to +85°C  
Upper limit temp. : 115°C  
Degree of protection : IP 65

Applicable with PV cables listed in Constructional Data form and instruction manual

Hint: Replaces certificate R60121902.

11

ANLAGE (Appendix): 1, 1-4

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



A. Dolya