



Protection contre la grêle AEAI n° 33120

Demandeur

Hengdian Group DMEGC Magnetics CO., LTD
Hengdian Industrial Zone, No. 42, Wansheng Street
322118 Dongyang
China

Fabricant

Hengdian Group DMEGC Magnetics CO., LTD
322118 Dongyang
China

Groupe 121 - Toiture - Modules photovoltaïques

Produit DMXXM10RT-B54HST/HBT-L
DMXXM10RT-B54HSW/HBW/HBB

Description

Modules photovoltaïques DMEGC Solar, avec cellules monocristallines.
Modules bi-verre ; vitrage avant en verre trempé, épaisseur = 2,0 mm ; vitrage arrière en verre trempé, épaisseur = 2,0 mm.
Cadre en aluminium, hauteur = 30 mm.
La reconnaissance est valable pour toutes les classes de performance.
La reconnaissance porte sur la partie solaire et le cadre.
« XXX » indique la classe de performance du module.

Documentation SUPSI PVLab: Rapport d'essais '23-153/C-REP1-rev2' (10. Mai 2024)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2029
Date d'édition 26.05.2024
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 3
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --