



Protection contre la grêle AEAI n° 32220

Demandeur

BISOL Proizvodnja d.o.o.
Latkova vas 59a
3312 Prebold
Slovenia

Fabricant

BISOL Proizvodnja d.o.o.
3312 Prebold
Slovenia

Groupe

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

BDO-xxx; BBO-xxx

Description

Module photovoltaïque.

Couvercle en verre trempé, épaisseur = 3,2 mm, dans un cadre en alu.

L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas la couverture ni le support.

La reconnaissance s'applique à toutes les classes de performance (indiquées par « xxx »).

Documentation

AIT Austrian Institute of Technology: Rapport d'essais '2.00.80559.1.0a1' (30. November 2021)

Conditions d'essais AEAI

Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.04 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques**Durée de validité**

31.12.2027

Date d'édition

08.03.2024

Remplace l'attestation du

10.06.2022

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --