

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26382

Gruppe 121	Dach - Photovoltaik Module	
Gesuchsteller	Bisol Production Ltd. Latkova vas 59a 3312 Prebold Slovenia	
Hersteller	Bisol Production Ltd. 3312 Prebold Slovenia	
Produkt	Bisol BMU-xxx / BMO-xxx / BSU-xxx / BSO-xxx	
Beschrieb	PV-Modul. Frontglas Einscheibensicherheitsglas (ESG), Stärke mind. 3,2 mm. xxx bezeichnet die Leitung in Wp. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Rand- Abdeckung und die Unterkonstruktion.	
Unterlagen	AIT Austrian Institute of Technology: Prüfbericht '2.00.80054.1.0a' (24. November 2014), Zertifikat '49368-001' (3. Dezember 2014), Zertifikat '49368-001' (2. September 2015)	
Prüfbestimmungen	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 6. 2014 (Glas ESG > 3mm)	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	15.10.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

M. Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit



Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26382

Groupe 121	Toiture - modules photovoltaïques	
Requérant	Bisol Production Ltd. Latkova vas 59a 3312 Prebold Slovenia	
Fabricant	Bisol Production Ltd. 3312 Prebold Slovenia	
Produit	Bisol BMU-xxx / BMO-xxx / BSU-xxx / BSO-xxx	
Description	Module photovoltaïque. Vitre frontale en verre de sécurité trempé (VST) d'épaisseur au moins 3,2 mm. xxx indique la puissance en Wp. L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas l'éventuelle garniture des bords ni le Support.	
Documentation	AIT Austrian Institute of Technology: Rapport d'essais '2.00.80054.1.0a' (24. November 2014), Zertifikat '49368-001' (3. Dezember 2014), Zertifikat '49368-001' (2. September 2015)	
Conditions d'examen	Décision AEAI B « Eléments solaires » du 01.6.2014 (verre VST > 3 mm)	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2020
Date d'édition 15.10.2015
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Sabine Lascheit